

**TESTFRAGEN**  
für den Angriffs-, Wasser-, Schlauchtrupp  
(Ausgabe 2010)

Richtige Antwort(en) bitte ankreuzen!  
Es können auch mehrere Antworten richtig sein!

Zahl der Fehlerpunkte \_\_\_\_\_

1. Welcher Sicherheitsabstand ist von einer am Boden liegenden Hochspannungsfreileitung einzuhalten?	<input type="checkbox"/> 5 Meter <input checked="" type="checkbox"/> 20 Meter	<input type="checkbox"/> 10 Meter <input type="checkbox"/> 50 Meter
2. Welche der genannten Löschregeln gilt für Gase und Dämpfe von brennbaren Flüssigkeiten bei einem Gefahrgutunfall?	<input type="checkbox"/> Flammen müssen abgekühlt werden <input type="checkbox"/> Flammen müssen abgedeckt werden	<input checked="" type="checkbox"/> Flammen müssen erstickt werden <input type="checkbox"/> Glut muss erstickt werden
3. Wogegen schützt ein Kontaminationsschutzanzug (KSA)?	<input checked="" type="checkbox"/> Gegen Verschmutzung durch radioaktiven Staub <input type="checkbox"/> Gegen Wärmestrahlung <input type="checkbox"/> Gegen radioaktive Strahlung	<input checked="" type="checkbox"/> Bedingt gegen Verschmutzung durch radioaktive Flüssigkeiten <input type="checkbox"/> Gegen Lärm <input type="checkbox"/> Gegen Laserstrahlung
4. Wie verhalten sich brennende Leichtmetalle (z. B. der Motorblock eines Kraftfahrzeuges) bei Berührung mit Wasser?	<input type="checkbox"/> Die Leichtmetalle verhalten sich neutral <input checked="" type="checkbox"/> Es kommt zu einer heftigen Reaktion	<input type="checkbox"/> Es bildet sich Schwefelmonoxid <input type="checkbox"/> Entstehender Wasserdampf fördert weiteres Brennen
5. Wie lauten die drei wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen ionisierende (radioaktive) Strahlung?	<input type="checkbox"/> Atemschutz, Strahlenmessgerät, Deckung <input type="checkbox"/> Absperren, Menschenrettung durchführen, Spezialkräfte anfordern	<input checked="" type="checkbox"/> Abstand halten, Abschirmung nutzen, Einsatzzeit begrenzen <input type="checkbox"/> Hinweisschilder lesen, Schutzkleidung tragen, Abstand halten
6. Welche Löschwirkung hat Schwerschäum?	<input checked="" type="checkbox"/> Kühlende Wirkung <input checked="" type="checkbox"/> Löschen durch Wegnahme des Luftsauerstoffes <input type="checkbox"/> Antikatalytische Löschwirkung	<input checked="" type="checkbox"/> Erstickende Wirkung <input type="checkbox"/> Brennstoffverdrängende Löschwirkung <input type="checkbox"/> Antistatische Wirkung
7. Welche Einsatzgrundsätze beachten Sie beim Gebrauch des Einreißhakens?	<input type="checkbox"/> Einreißhaken am besten als langen Hebel verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Beim Einsatz Gesichtsschutz verwenden	<input type="checkbox"/> Nie Verlängerungsteil benutzen <input checked="" type="checkbox"/> Beim Einreißen nicht hinter dem Stielende stehen
8. Wie weit ist ein Leitungsroller/eine Leitungstrommel zur Stromversorgung von elektrisch betriebenen Geräten (z. B. Flutlichtstrahlern) an der Einsatzstelle abzurollen?	<input checked="" type="checkbox"/> Leitungsroller/-trommeln sind immer vollständig abzurollen <input type="checkbox"/> So weit, wie es der Einheitsführer anordnet	<input type="checkbox"/> 5 Meter sind immer ausreichend <input type="checkbox"/> 20 Meter
9. Welche Verkehrsmaßnahmen dürfen von der Feuerwehr an einer Einsatzstelle durchgeführt werden?	<input type="checkbox"/> Generell Straßen absperren und den Verkehr umleiten, unabhängig davon, ob die Polizei vor Ort ist	<input type="checkbox"/> Gebührenpflichtiges Verwarnen <input checked="" type="checkbox"/> Absichern der Einsatzstelle
10. Warum soll bei einem Verkehrsunfall nach Abschluss der Personenrettung die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden?	<input type="checkbox"/> Dies ist nie erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> Sonst können Airbags auslösen <input checked="" type="checkbox"/> Sonst kann es zur Entzündung von Kraftstoff durch Funkenüberschlag der elektrischen Anlage des Fahrzeuges kommen	<input type="checkbox"/> Um den Motor abzustellen <input type="checkbox"/> Die Batterie darf nicht abgeklemmt werden, da sonst die Warnblinkanlage nicht mehr funktioniert <input type="checkbox"/> Um das Abblendlicht auszuschalten